
Tehniline andmeleht

Õõnesseina seadmetoos

Artiklinumber: 2003414



Õõnesseina seadmetoos. Mõõtmed vastavalt standardile DIN 49073-1, plaadile paksusega 7-35 mm. Standardne tsentritevaheline kaugus 71 mm, võimalus ühendusotsakute kaudu läbijuhtmestamiseks seadmetooside ja seadme-ühendustooside kombinatsioonide puhul, 8 väljamurdeava NYM-kaablitele, andmesidekaablitele ja torudele Ø 20 mm. Koos topeltkruvikinnitusega kinnitatava kruvitava kaanega saab seadmetoose VDE 0606-1 kohaselt kasutada ka ühendustoosidena, kaitseklass IP30. Kaasas 12 ühendusmuhvi. Vastavalt IEC 61670-1, IEC 61670-22 ja DIN 49073-1.

850° HALOGEN FREE RoHS conform Ø 68 IP 20

PP Polüpropüleen

Põhiandmed

Artiklinumber	2003414
Tüüp	HG 60
Nimetus 1	Seadmetoos
Nimetus 2	õõnessein
Tootja	OBO
Mõõde	Ø68mm, H45mm
Värv	oranž
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	2,18 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,1873 kg COe / 1 Tükk

Mõõtmed

Kõrgus	47 mm

Tehniline andmeleht

Õõnesseina seadmetoos

Artiklinumber: 2003414

Tehnilised andmed

sisendite arv	8
Sisude arv	1
Sisseviigu tüüp	NYM-kaablite, andmekaablite ja torude väljamurdeavad Ø 20 mm.
Korpuseläbiviigu liik	Tihendusmembraan
Mudel	Üksik
Konstruktsioonitüüp	Seadmekarp
seadmete kinnitus	Kruvid
Kooste	ilma
Kaas	ilma
Kaanekinnitus	kehtetu
sisestamine tagant	jah
Läbiviigud	8
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 850 °C
Vorm	ümar
freesiava läbimõõt	68 mm
Toimetagamine	ilma
Min põrandakõrgus	47 mm
Toru läbimõõdule	20 mm
Sobib plaadi max paksusega	35 mm
Sobib plaadi min paksusega	7 mm
seadmekruvide vahekaugus	60 mm
halogeenita	jah
Max Juhi ristlõige	2,5 mm²
Varjestusega	ei
Naelklambriga	ei
Kruvidega	jah
Paigaldusviis	Õõnessein
Max nimiläbilõige	2,5 mm²
Min nimiläbilõige	1,5 mm²
Plommitav	ei
ROHS vastavus	jah
Löögikindel	ei
kaitseklass	IP30
Otsak	ilma
Tuulekindel	ei
Nimipinge	400 V