
Tehniline andmeleht

Kaablirenn MKS-Magic® 110 FS

Artiklinumber: 6059162



Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga kaablirenn. Kaablirenni kasutatav pikkus on 3000 mm.

Kaablirennil on läbiv külgperforatsioon mõõtmetega 7 × 20 mm täiendavate ühendus- ja kinnitusdetailide monteerimiseks.
Läbiv potentsiaaliühtlustus on tagatud ilma lisadetailideta.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6059162
Tüüp	MKSM 130 FS
Nimetus 1	Kaablirenn MKSM
Nimetus 2	perfor., Magic ühendusega
Tootja	OBO
Mõõde	110x300x3050
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	331,081 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	9,7698 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaablirenn MKS-Magic® 110 FS

Artiklinumber: 6059162

Mõõtmed



Pikkus	3 050 mm
Laius	300 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	300 mm
Mõõt L	180 mm
Mõõt x	196 mm
Mõõt y	262 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	328 cm²
Kasulik ristlõige	32800 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
Magnetiline sulgemine ilma kaaneta	20 dB
Magnetiline sulgemine kaanega	50 dB
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kasulik pikkus	3000 mm
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus


Tehniline andmeleht

Kaablirenn MKS-Magic® 110 FS

Artiklinumber: 6059162

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1,5 m
Sobivad tugede max kaugused	3 m
NEMA koormusklass	8A
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	1,8 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	1,3 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,93 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,7 kN/m



Kaablirenni (tüüp MKSM 110) koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest