
Tehniline andmeleht

Kaablirenn SKS-Magic® 60 A2

Artiklinumber: 6059502



Integreeritud kiirkinnitussüsteemiga kaablirenn. Kaablirenni kasutatav pikkus on 3000 mm.

Kaablirennil on läbiv küljerforatsioon mõõtmetega 7 × 20 mm täiendavate ühendus- ja kinnitusdetailide paigaldamiseks..

Alates 200mm laiusest kaablirennist, mille perforatsiooni osakaal on 30%, sobib kasutamiseks sprinklersüsteemides vastavalt VdS direktiivile 2092.
Läbiv potentsiaaliühtlustus on tagatud ilma lisadetailideta.

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6059502
Tüüp	SKSM 660 A2
Nimetus 1	Kaablirenn SKSM
Nimetus 2	perfor., Magic ühendusega
Tootja	OBO
Mõõde	60x600x3050
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	556,721 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	42,7061 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaablirenn SKS-Magic® 60 A2

Artiklinumber: 6059502

Mõõtmed



Pikkus	3 050 mm
Laius	600 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	600 mm
Mõõt L	480 mm
Mõõt x	496 mm
Mõõt y	562 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Sissepääsetav	ei
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Kasulik ristlõige	358 cm²
Kasulik ristlõige	35800 mm²
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pika sildega teostus	ei
Magnetiline sulgemine ilma kaaneta	20 dB
Magnetiline sulgemine kaanega	50 dB
Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt	II tüüp
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	Klõpskinnitus


Tehniline andmeleht

Kaablirenn SKS-Magic® 60 A2

Artiklinumber: 6059502

Koormused

sobivad tugede min kaugused	1,5 m
Sobivad tugede max kaugused	3 m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	1,9 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	1,55 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	1,18 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,8 kN/m



Kaablirenni (tüüp SKSM 60) koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest