Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 15 A4

Artiklinumber: 6392059



Kerge seina- ja profiilikandur koos keevitatud peaplaadiga.
Kanduri kinnitamine U-profiilile alates laiusest 400 mm kuuskantpoltide abil läbi varda mõlema tala. Kasutage selleks sobivat vahedetaili!

A4	roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6392059
Tüüp	AW 15 61 A4
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	külgekeevitatud peaplaadiga
Tootja	OBO
Mõõde	B610mm
Värv	roostevaba teras
Materjal	roostevaba teras 1.4571
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	85 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,9996 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 15 A4

Artiklinumber: 6392059

Mõõtmed




Pikkus	40 mm
Laius	610 mm
Kõrgus	80 mm
Mõõt A	40 mm
Mõõt B	610 mm
Mõõt H	80 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
F (kN)	1,5 kN
Toimetagamine	ei
Ava läbimõõt	11 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	jah
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm

Koormused



Kanduri AW 15 koormusdiagramm

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

— Koormusköver koos kanduripikkustega (mm)

Seina- ja profiilkanduri AW 15 tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus								
	Maksimaalne koormus [kN]							
	Kanduri laius [mm]							
Ankru tüüp	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!