
Tehniline andmeleht

Tugikonstruktsioon tuletõketele, pendelriputusega

Artiklinumber: 7202446



Terasest riputus- ja kinnitusmaterjal esimese toe loomiseks läbi tuletõkke viidud paigaldistele. Pendelriputi paigaldamine lae alla keermevarrastega. Kahest komplektist saab ühendusmuhvidega kokku panna maksimaalselt kaks kihti. Võttes arvesse isolatsioonisüsteemi jaoks ettenähtud vahekaugust, tuleb tugikonstruktsioonid paigutada mõlemale poole seina.
Kaasas 2 MMS-plus 7,5 × 40

St	Teras
VZ	tsingitud

Põhiandmed


Artiklinumber	7202446
Tüüp	SKP 05 VZ
Nimetus 1	Kandekonstruktsiooni pendelri.
Nimetus 2	tuletõkke läbiviikudele
Tootja	OBO
Mõõde	500mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	235,24 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	6,0223 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Tugikonstruktsioon tuletõketele, pendelriputusega

Artiklinumber: 7202446

Mõõtmed



Mõõt L	1 000 mm

Tehnilised andmed

Tarvikute tüüp	muu
ROHS vastavus	jah